

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области  
173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, тел. (816-2) 66-26-10,  
http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail:gugo\_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности  
173009, Великий Новгород, ул. Псковская, стр. 171, корп. 3,  
тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: qpn-nov@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности по Марёвскому району  
175350 с. Марёво ул. Советов д.15 тел. (816-63) 2-14-03.

Предписания № 3/1/3  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Автономному муниципальному общеобразовательному учреждению средней  
полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления  
общеобразовательной школе с. Марёво в лице директора АМОУ СОШ с. Марёво

(, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

Терентьевой Зинаиды Васильевны

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Марёвского района по пожарному надзору Пожарнова С.Г. № 3 от 17 февраля 2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «28» февраля 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «03» марта 2014 г. проведена проверка начальником отделения НД по Марёвскому району управления НД Главного управления МЧС России по Новгородской области – главным государственным инспектором Марёвского района по пожарному надзору майором внутренней службы Пожарновым Сергеем Геннадьевичем на объектах АМОУ СОШ с. Марёво Новгородская область, Марёвский район, с. Марёво ул. Мудрова, д.19. Совместно с директором АМОУ СОШ с. Марёво Терентьевой З.В.

(указываются должности, фамилии имена отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В административном помещении учительской на втором этаже здания основной школы и кабинете директора отсутствуют таблички с указанием номера телефона для вызова	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	01.08.2014г.	

