

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области  
173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, тел. (816-2) 66-26-10,  
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo\_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности  
173009, Великий Новгород, ул. Псковская, стр. 171, корп. 3,  
тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: qpn-nov@yandex.ru  
Отделение надзорной деятельности по Марёвскому району  
175350 с. Марёво ул. Советов д.15 тел. (816-63) 2-14-03.

Предписания № 6/1/5  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Автономному муниципальному общеобразовательному учреждению средней  
полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления  
общеобразовательной школе с. Марёво в лице директора АМОУ СОШ с. Марёво  
(, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

Терентьевой Зинаиды Васильевны  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Марёвского района по пожарному надзору Пожарнова С.Г. № 6 от 12 февраля 2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «20» февраля 2013 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «26» февраля 2013 г. проведена проверка начальником отделения НД по Марёвскому району управления НД Главного управления МЧС России по Новгородской области – главным государственным инспектором Марёвского района по пожарному надзору майором внутренней службы Пожарновым Сергеем Геннадьевичем на объектах АМОУ СОШ с. Марёво Новгородская область, Марёвский район, с. Марёво ул. Мудрова, д.19. Совместно с директором АМОУ СОШ с. Марёво Терентьевой З.В. заместителем прокурора Марёвского района юристом 3 класса М.А. Егоровым.

(указываются должности, фамилии имена отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается - только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	. Отсутствует акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания школы.	Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет	01.08.2013г.	

		<p>проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.</p> <p>(п. 21 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390).</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Марёвского района  
по пожарному надзору



Пожарнов С.Г.  
(фамилия, инициалы)

«26» февраля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор АМОУ СОШ с. Марёво  
Терентьева Зинаида Васильевна

З.Тер.  
(подпись)

«26» февраля 2013 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99